

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Diretoria de Administração
Coordenação-Geral de Aquisições
Coordenação de Compras

Concorrência nº 02/2015
PROCESSO Nº 03110.211556/2015-65

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 1

Pergunta 1 - Favor esclarecer qual o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) para a pintura Intumescente?

Resposta 1 - De acordo com a NBR 14432 - EXIGÊNCIAS DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE EDIFICAÇÕES - a edificação, objeto da licitação, enquadra-se na Tabela A.1 - Tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF), em minutos e Tabela B.1 - Classificação das edificações quanto à sua ocupação, assim abaixo:

- Grupo: D
- Ocupação/uso: Serviços profissionais, pessoais e técnicos
- Divisão: D-1
- Descrição: Locais para prestação de serviços profissionais ou condução de negócios
- Exemplos: ..., repartições públicas, ...
- Altura da edificação: Classe P5, h > 30 m, TRRF=120 minutos

Pergunta 2 - No edital em referência no item 13.2 Anexo I – Projeto Básico só menciona os dias da semana e o horário a data limite é 10/12/2015, nosso entendimento está correto?

Resposta 2 - Sim está correto o entendimento, a data limite para a visita técnica será até o dia 10/12/2015.

Brasília, 11 de novembro de 2015.

LINDOMAR CALDEIRA EVANGELISTA
Comissão Especial de Licitação
Presidente